

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛЗ6

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории



А.Ф.Илишкин
16.04.2024 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 004/А-16/04/24 от 16.04.2024 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ООО "Гранит". Адрес: 468781, Россия, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, д.3Б
Наименование объекта испытаний ¹	Мастика кровельная, битумно-силикатная гидроизоляционная мастика
Изготовитель ¹	ООО "Гранит". Адрес: 468781, Россия, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, д.3Б
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 004/А-16/04/24
Идентификационный номер образца	№ 004/А-16/04/24
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 26589

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Метки	ГОСТ 26589	должны быть нанесены симметрично относительно центра образца. Краска для нанесения меток не должна вызывать изменения свойств мастики, влияющих на результаты испытаний.	Соответствует требованию
Подготовка мастики к испытанию, требования к подготовке поверхности бетонных плиток и технология нанесения мастики, включая расход мастики на одну плитку, способ нанесения, число слоев, режим формирования промежуточных слоев и последнего слоя, условия выдержки готового образца	ГОСТ 26589	должны быть указаны в НД на мастику конкретного вида.	Соответствует требованию

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Для обеспечения одинакового крепления образцов в захватах разрывной машины на расстоянии (25) мм от зоны склейки наносят установочные метки. Метки	ГОСТ 26589	должны быть нанесены симметрично относительно образца.	Соответствует требованию
Подготовка поверхности бетонной плитки, технология нанесения мастики, включая расход мастики на одну плитку, способ нанесения, число мастичных слоев, режим формирования промежуточных слоев и последнего слоя	ГОСТ 26589	должны быть указаны в НД на мастику конкретного вида.	Соответствует требованию

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ